

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: см. приложение на 2 листах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Представленные образцы: антикоррозийного декоративного материала «Эмалин-210С»

- в соответствии с ГОСТ 30244-94 по горючести относятся к группе Г1
- в соответствии с ГОСТ 30444 по распространению пламени по поверхности к группе РП-1.

*По СНиП 21-01-97 п.5.4.: Г1 (слабогорючий);
РП-1 (нераспространяющий).*

Испытания провели:



Соколов В.В.

Ворон С.В.